

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 2525952 ф.8 (347) 2525952 E-mail: cancel@02.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Башкортостан**

(наименование органа государственного надзора)

г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а., тел. 4-21-00, E-mail: belebeyogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная  
школа № 8 г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,  
директору Болих Йорданке Георгиевне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белебеевского,  
Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайлова С.А. №  
18 от 2 марта 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с 09:00 по 17:00 08.07.2020

проведена проверка

*заместителем главного государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбуляк-  
ского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайловым Станиславом Анатольевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*здания общеобразовательного учреждения – Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 г. Белебей муниципального района Белебеев-  
ский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ № 8 Г. БЕЛЕБЕЯ) ИНН 0255009144, ОГРН  
1020201578979, категория высокого риска опасности, г.Белебей, ул. Тукаева, 77*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*директором Болих Йорданкой Георгиевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-  
явленные в ходе проверки:



№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожар- ной безопасности с указанием ме- роприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нор- мативного правового акта Российской Фе- дерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нару- шены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	не осуществляется проверка состоя- ния огнезащитной обработки (про- питки) строительных конструкций чердачных помещений объекта за- щиты, в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 Правил проти- вопожарного режима в Российской Федера- ции утв. Постановле- нием Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.12.2020	
2	О проведении вводного, первично- го, повторного, внепланового, целе- вого противопожарного инструкта- жей делаются записи на листках вне журнала учета проведения инструк- тажей по пожарной безопасности	п. 10 приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645, п. 2 Правил противопо- жарного режима в Российской Федера- ции утв. Постановле- нием Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.12.2020	
3	в кабинете №12 расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 6 м	п. 13.3.7 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	01.12.2020	
4	В кабинетах технологии и в мастер- ских расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 4,8 м	п. 13.3.7 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	01.12.2020	
5	в мастерской на выходе у здания отсутствует ручной пожарный извещатель	п. 13.13.1, 13.13.2*, Таблица Н.1 СП 5.13130.2009	01.12.2020	
6	в библиотеке расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5 м	п. 13.3.7 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	01.12.2020	
7	на складе расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5,2 и 6,3 м	п. 13.3.7 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	01.12.2020	
8	в кабинете №19 расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5,5 м	п. 13.3.7 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	01.12.2020	
9	в кабинете №20 расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5,7	п. 13.3.7 таблица 13.3 СП 5.13130.2009	01.12.2020	



	м				
10	Коридор 2-го этажа (левое крыло) – расстояние от ИПР до выключателя менее 0,75 м.	п. 13.13.2 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
11	Холл 1-го этажа (зона приборов) не защищен пожарным извещателем	п. 13.3.8 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
12	в коридоре 1-го (этажа правое крыло) расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5,7 м	п. 13.3.7 таблица 13.3 СП 5.13130.2009		01.12.2020	
13	в коридоре 1-го (этажа левое крыло) расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5,1 м	п. 13.3.8 5.131300.2009; п. 13.3.7 СП 5.131300.	СП	01.12.2020	
14	в кабинете №9 расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5,7 и 8,5 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
15	в переходе в спортзал отсутствует ИПР у запасного выхода	п. 13.13.1, 13.13.2*, Таблица Н.1 5.13130.2009	СП	01.12.2020	
16	в коридоре перед спортзалом расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5,7 и 8,5 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
17	помещение спортзала не защищено автоматической пожарной сигнализацией	п. А.10, таблица А.3 СП 5.131300.2009		01.12.2020	
18	Холл 2-го этажа не защищен пожарным извещателем	п. 13.3.8 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
19	в кабинете №24 расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5,8 и 6 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
20	подсобное помещение на 3 этаже не защищено пожарным извещателем	п. 13.3.8 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
21	в кабинете биологии расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 7 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
22	в кабинете иностранного языка (№ 26) расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 4,7 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
23	в кабинете информатики (№ 28) расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 5 и 5,9 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
24	в кабинете русского языка и литературы (№ 29) расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 6,9 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020	
25	Коридор 3-го этажа (левое крыло) –	п. 13.3.7	СП	01.12.2020	



	расстояние от ИПР до выключателя менее 0,75 м.	5.131300.2009		
26	Холл 3-го этажа не защищен пожарным извещателем	п. 13.3.8 5.131300.2009	СП	01.12.2020
27	в коридоре перед столовой расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 7,9 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020
28	на сцене и в столовой, при высоте потолка 4,1 м расстояния между стеной и дымовым пожарным извещателем более 4 м, фактически 4,4 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020
29	на кухне расстояния между стеной и точечным пожарным извещателем более 4,5 м, фактически 6,2 м	п. 13.3.7 5.131300.2009	СП	01.12.2020
30	в концах коридоров этажей перед выходами на лестничные клетки установлены дверные проемы, не отвечающие требованиям по ширине не менее 2 м, фактически 0,9 м	п. 31 Н 102-54		01.12.2020
31	двери торцевых лестничных клеток, не имеют уплотнений в притворах	п. 4.2.7 1.13130.2009	СП	01.12.2020
32	ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша	п.п. 4.4.3, 4.4.1 1.13130.2009; примечание 4 п. 33 Н 102-54	СП	01.12.2020
33	В окнах лестничных клеток и тамбуров отсутствует естественное освещение (окна не имеют светопропускную способность)	п. 40 Н 102-54		01.12.2020
34	Запоры на дверях эвакуационных выходов из спортзала не обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012		01.12.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель главного государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайлов Станислав Анатольевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» июля 2020г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*Директор Фокина И.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

«09» июля 2020г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: (347)233-99-99**